



БадМ
сервісна компанія

Товариство з обмеженою відповідальністю «БадМ»
49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2
Ідентифікаційний код юридичної особи: 31816235
Тел. (056) 747-01-10, факс (056) 747-02-11
e-mail: secretary@badm.ua

Вих. №43-25 від 04 березня 2025р.

Президенту-Голові правління
ГО «Український союз пожежної та
техногенної безпеки»
Платкевичу Б.С.

Шановний Борис Станіславович!

Вашою організацією розроблено ДБН В 2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

У пункті 10.2.5 «Видалення диму та гарячих газоподібних продуктів згорання допускається не передбачати: а) з приміщень, проміжок часу заповнення диму яких перевищує проміжок часу евакуації, розрахований згідно з ГОСТ 12.1.004-91 (крім приміщень категорії А та Б).» є посилання на ГОСТ 12.1.004-91 який втратив чинність 01.01.2020р. На теперішній час, для розрахунку часу евакуації використовується ДСТУ 8828:2019 «Пожежна безпека. Загальні положення» посилання на який відсутні в ДБН В.2.5-56:2014.

Просимо надати роз'яснення стосовно того, яким саме документом потрібно керуватися при розрахунку часу евакуації.

В.о. генерального директора



Д.В. Бабенко

Вик. Козачок В.Б. +38 066 336-62-38



Вих. № 14 від 10 березня 2025 р.

В.о. генерального директора
ТОВ «БадМ»
пану Дмитру БАБЕНКУ

49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2

На № 43-25 від 04.03.2025

Щодо роз'яснення окремих вимог
ДБН В.2.5-56:2014

Шановний пане Дмитре !

ГО УСПТБ розглянуло Ваше звернення від 04.03.2025 № 43-25 щодо роз'яснення вимог пункту 10.2.5 ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» стосовно можливості застосування методик ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» у розрахунках часу заповнення приміщення димом та надає відповідь у межах своєї компетенції.

ГОСТ 12.1.004-91, на який є посилання у пункті 10.2.5 ДБН В.2.5-56:2014, втратив чинність з 01.01.2020 відповідно до каталогу національних нормативних документів. Разом з тим, згідно з наказом ДП «УкрНДНЦ» від 27.02.2019 № 38 з 01.01.2020 надано чинності ДСТУ 8828:2019 «Пожежна безпека. Загальні положення», який містить у пункті А.2.5 додатку А посилання на методи визначення розрахункової тривалості евакуації людей із приміщень під час пожежі.

Таким чином, при розрахунках часу заповнення приміщення димом при пожежі згідно з пунктом 10.2.5 ДБН В.2.5-56:2014, час евакуації слід визначати відповідно до вимог ДСТУ 8828:2019.

Крім того зазначаємо, що всі чинні нормативні документи є діючими незалежно від посилання на них у ДБН.

З повагою,

Президент - Голова правління

Ігор КОЛОСОВ
(067) 590 - 4944

Борис ПЛАТКЕВИЧ